



## Høringssvar til Assens Kommune vedr. forhøjede møller

Assens Kommune har i forbindelse med myndighedshøringen indgivet et høringssvar til ENS, hvori der bl.a. anfægtes, at projektets møller hæves med 6 meter, således at møllerne nu er 256 meter i stedet for de først tilladte 250 meter i den givne forundersøgelsestilladelse. Assens Kommune er af den opfattelse, at forundersøgelsestilladelsen må sætte den øvre grænse for, hvor høje møllerne i projektet må være, hvorfor der alene må anvendes møller på 250 m.

### *ENS bemærkninger*

Forundersøgelsestilladelser gives med hjemmel i VE-lovens §§ 22 og 23, stk. 4, og meddeles med henblik på, at en projektudvikler kan lave konkrete forundersøgelser af en lokalitet, hvor denne ønsker at opstille havvindmøller. Ved forundersøgelser forstås en undersøgelse af, hvorvidt et nærmere givent område er egnet til opstilling af havvindmøller, og formålet med forundersøgelsestilladelsen er således at give projektudviklere mulighed for at undersøge og designe et projekt, som de senere kan søge om etableringstilladelse til. Det er ikke usædvanligt, at et projekt kan ændre sig under forundersøgelserfasen, hvorfor der bl.a. i forundersøgelsen for Lillebælt Syd er indsat følgende i vilkår 9:

*"Forundersøgelserne og VVM-redegørelsen skal omfatte hele havvindmølleprojektet, dvs. anlæg og foranstaltninger på havet såvel som på land.*

*I denne tilladelse er der ikke taget endeligt stilling til antal møller, møllernes størrelse, møllernes fundamenter og deres placering. Det forudsættes derfor, at indehaveren af tilladelsen fastlægger dette som led i forundersøgelserne."*

Der er således ikke taget stilling det endelige projekt og dets udformning, da dette først sker i forbindelse med en evt. tildeling af etableringstilladelse, hvorfor den i ansøgningen anførte møllehøjde ikke er et udtryk for den endelige møllehøjde. Det er dog ikke ensbetydende med, at opstiller kan foretage store projektændringer, hvorfor det er en konkret vurdering fra gang til, hvorvidt en projektændring kan rummes inden for en forundersøgelsestilladelse. ENS skal i et sådan tilfælde vurdere om ændringen er så væsentlig, at det kræver en ny tilladelse eller om ændringen kan rummes inden for den givne tilladelse. ENS skal i denne forbindelse se på om en given ændring ændrer projektet markant, herunder om der vil være en øget påvirkning af miljøet eks. øget støjpåvirkning eller øget påvirkning af de visuelle forhold ift. den oprindelige projekt.

### **Energistyrelsen**

Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V

Niels Bohrs Vej 8  
6700 Esbjerg

T: +45 3392 6700  
E: ens@ens.dk

[www.ens.dk](http://www.ens.dk)



ENS har i den konkrete sag på baggrund af de fra European Energys indsendte oplysninger med Lillebælt syd vurderet, at ændringen af møllehøjden er mindre og i ubetydeligt omfang i forhold til den oprindelige ansøgning. Dette skyldes, at der ikke vurderes at være yderligere miljøpåvirkninger, samt at støjbilledet forsat er uændret. Endvidere er der indsendt visualiseringer af projektet med de 6 meter højere møller. Visualiseringen viser, at forhøjelsen af møllerne stort set ikke er synlig i sammenligning med det oprindelige projekt.

Der er dermed ENS vurdering, at den efterspurgte forhøjelse af møllerne godt kan rummes inden for den givne forundersøgelsestilladelse.

ENS henviser derudover til ENS's tilbagemelding til EE på vurderingen af om møllehøjden kan rummes inden for den givne forundersøgelsestilladelse. Vurderingen er vedhæftet dette skriv.

Med venlig hilsen

Anja Lundberg