
Til: ENS Landvind og sol (landvindogsol@ens.dk), Majbritt Skovgaard Cederberg (mscdb@ens.dk), Maria Drabæk (mdrbk@ens.dk)
Cc: Amanda Mc Keever (ammkr@ens.dk)
Fra: CCS Miljøpostkasse (CCS-miljo@ens.dk)
Titel: SV: Høring af udkast til afgrænsning af miljøvurdering af bekendtgørelsen for netfremskyndelsesområde "Ny netstruktur Nordjylland"
E-mailtitel: SV: Høring af udkast til afgrænsning af miljøvurdering af bekendtgørelsen for netfremskyndelsesområde "Ny netstruktur Nordjylland" (ENS Id nr.: 3957782)
Sendt: 20-06-2025 14:54

Kære Landvind og sol

Vi takker for det tilsendte, og har kigget på afgrænsningsnotatet for den kommende miljøvurdering.

Først og fremmest har vi ingen konkrete bemærkninger til selve fremskyndelsesområdet, eftersom det ikke på nuværende tidspunkt overlapper med nogle CO2-lagringslokaliteter.

I den endelige afgrænsning foreslår vi dog, at inkludere N2000 område nr. 18 (Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø) i en analyse af potentielle påvirkninger, eftersom der kun er cirka 3 km i fugleflugt mellem dette og netfremskyndelsesområdet. På udpegningsgrundlaget er der arter, der kunne tænkes at blive påvirket indenfor den afstand. 😊

Vi i CCS lægger selvfølgelig op til dialog og samarbejde fremover, når eller hvis der i fremtiden kommer til at være overlap med onshore CO2-lagringslokaliteter mv.

Mvh

William Emil Groth-Andersen
Fuldmægtig i CCS kontoret, Energistyrelsen.

Fra: ENS Landvind og sol <landvindogsol@ens.dk>

Sendt: 28. maj 2025 11:24

Til: Majbritt Skovgaard Cederberg <mscdb@ens.dk>; Maria Drabæk <mdrbk@ens.dk>

Emne: Høring af udkast til afgrænsning af miljøvurdering af bekendtgørelsen for netfremskyndelsesområde "Ny netstruktur Nordjylland" (ENS Id nr.: 3957782)

Til berørte myndigheder

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til afgrænsningsnotat af miljøvurdering af bekendtgørelsen for netfremskyndelsesområde "Ny netstruktur Nordjylland" i høring. Se venligst vedlagte høringsbrev for yderligere informationer.

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest den 25. juni 2025.

Med venlig hilsen

Kirstine Jespersen
Teamleder/ Specialkonsulent

Land & Sol – data og regulering

Mobil / Cell +45 33 92 23 64
E-mail krstj@ens.dk



Energistyrelsen

Danish Energy Agency - www.ens.dk

- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside <https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger>.

Til: ENS Landvind og sol (landvindogsol@ens.dk)
Cc: Maria Drabæk (mdrbk@ens.dk), Majbritt Skovgaard Cederberg (mscdb@ens.dk), FES-CHJPS Elholm, Kristina Estrup (FES-CHJPS@mil.dk)
Fra: FES-MYN-FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE (FES-MYN@mil.dk)
Titel: Høringssvar (ENS j.nr.: 2024-13458) - Afgrænsning af miljørapport for netfremskyndelsesområdet Ny Netstruktur Nordjylland (ETK j.nr.: 2025/007311) [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Sendt: 25-06-2025 07:51

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til Energistyrelsen

Etablissement- og Terrænkommandoen (ETK) meddeler herved på vegne af Forsvarsministeriet at have følgende bemærkninger til:

- Høring om afgrænsning af miljørapport for netfremskyndelsesområdet Ny Netstruktur Nordjylland.

ETK skal hertil bemærke, at ETK ikke umiddelbart har nogle bemærkninger til, at der efter den nye hurtigere proces ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af projekterne. ETK forventer dog fortsat at blive hørt i forbindelse med den senere miljøvurdering af områdebekendtgørelsen samt landplandirektiv.

ETK skal desuden bemærke, at netfremskyndelsesområdet er beliggende i og omkring Forsvarsministeriets ejendom samt krydser Forsvarsministeriets servitutpålagte rørledning. Al aktivitet, færdsel og lignende på Forsvarsministeriets ejendom skal aftales med Forsvaret. Forsvaret vil muligvis i visse perioder være nødt til at nægte adgang til færdsel på ejendommen grundet militære hensyn. Såfremt der ønskes udlagt arbejdsareal eller kørsel med tungt materiel inden for Forsvarsministeriets rørlednings 10 m brede servitutbælte, vil dette kræve, at der ansøges om tilladelse hertil ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Eventuelle bemærkninger bedes rettet til sagsbehandler Pia Borg Pedersen pr. e-mail fes-jps06@mil.dk eller pr. telefon 7281 3389.

Med venlig hilsen

Pia Borg Pedersen

Specialkonsulent

Jurist

ETABLISSEMENT- OG TERRÆNKOMMANDOEN FORSVARET

Jura- og Policysektionen

Arsenalvej 55, DK-9800 Hjørring

Telefon: +45 7281 3389 / Mobil: +45 5152 8364

E-mail: fes-jps06@mil.dk / fes-jps06@fiin.dk

www.ejendomsstyrelsen.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Fra: ENS Landvind og sol <landvindogsol@ens.dk>

Sendt: 28. maj 2025 11:24

Til: Majbritt Skovgaard Cederberg <mscdb@ens.dk>; Maria Drabæk <mdrbk@ens.dk>

Emne: Høring af udkast til afgrænsning af miljøvurdering af bekendtgørelsen for netfremskyndelsesområde "Ny netstruktur Nordjylland" (ENS Id nr.: 3957782)

Til berørte myndigheder

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til afgrænsningsnotat af miljøvurdering af bekendtgørelsen for netfremskyndelsesområde "Ny netstruktur Nordjylland" i høring. Se venligst vedlagte høringsbrev for yderligere informationer.

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest den 25. juni 2025.

Med venlig hilsen

Kirstine Jespersen

Teamleder/ Specialkonsulent

Land & Sol – data og regulering

Mobil / Cell

+45 33 92 23 64

E-mail

krstj@ens.dk



Energistyrelsen

Danish Energy Agency - www.ens.dk

- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside <https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger>.



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Vækst og Udvikling

Plan

Toftevej 43, 9440 Aabybro

Tlf.: 7257 7777

raadhus@jammerbugt.dk

www.jammerbugt.dk

Kell Agerbo

Direkte 7257 7641

kag@jammerbugt.dk

09-07-2025

Sagsnr.: 01.00.05-P00-198-23

Energistyrelsen
hoeringenergioe@ens.dk

Høringssvar fra Jammerbugt Kommune vedr. afgrænsningsnotat for Ny Netstruktur Nordjylland

Jammerbugt Kommune har modtaget høring af afgrænsningsnotat for en miljørapport for netfremskyndelsesområde - Ny Netstruktur Nordjylland.

Jammerbugt Kommune har kun få bemærkninger:

Landskabelige værdier:

Jammerbugt kommune vurderer, at projektet har en stor positiv indflydelse på landskabet da projektet indeholder nedlæggelse af luftledninger. Denne positive effekts bør vægtes i miljørapporten.

Mulighed for etablering af ny station ved. Nørre Økse Sø bør indgå i miljørapporten under landskabelige værdier. Evt. med en visualisering.

Overfladevand

Miljørapporten bør forholde sig til passage af potentielt lavbundsprojekter områder. En gennemskæring af disse områder kan forringe muligheden for lavbundsprojekter.

Venlig hilsen

Kell Agerbo
Afdelingsleder
Jammerbugt Kommune

Til: ENS Landvind og sol (landvindogsol@ens.dk)
Fra: Mette Lund Poulsen (mlp@rn.dk)
Titel: Bemærkning til Høring om afgrænsningsnotat af miljørapport for netfremskyndelsesområdet Ny Netstruktur Nordjylland (j.nr. 2024-13458)
Sendt: 30-06-2025 08:02

Region Nordjylland, Jord og Vand har følgende bemærkning til udkastet til afgrænsningsnotatet (ENS id-nr. 3981719) i forhold til jordforurening:

Indenfor arealer, der er kortlagt som muligt forurenede (vidensniveau 1) efter jordforureningsloven gælder, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde skal flyttes jord væk fra arealet, skal det efter jordforureningslovens §50 anmeldes til den pågældende kommune senest 4 uger inden opgravningen påbegyndes.

Med venlig hilsen



Mette Lund Poulsen | Landinspektør
Direkte: 20 25 50 29 | mlp@rn.dk

Regional Udvikling | Jord og Vand
Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Øst | Telefon: 97 64 80 00 | www.rn.dk

[Her kan du læse om dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig](#)

Energistyrelsen
landvindogsol@ens.dk

Slots- og Kulturstyrelsen

Fejøgade 1
4800 Nykøbing Falster
Telefon 33 95 42 00

post@slks.dk
www.slks.dk

19. juni 2025
Jour. nr.: 25/06940-3

**Bemærkninger til høring om afgrænsning af miljørapport for
netfremskyndelsesområdet Ny Netstruktur Nordjylland**

Slots- og Kulturstyrelsen takker for det fremsendte materiale og noterer sig, at fortidsminder, arkæologi og sten- og jorddiger vil indgå i den kommende miljøvurdering.

Styrelsen må dog gøre opmærksom på, at netfremskyndelsesområdet overlapper med bufferzonen omkring vikingeborgen Aggersborg, der sammen med landets fire andre ringborge fra vikingetiden er optaget på UNESCO's Verdensarvsliste, jf. <https://whc.unesco.org/en/list/1660/maps/>

Hvis det kommende projekt indebærer nye konstruktioner, der kan påvirke Aggersborg visuelt, skal vi anmode om, at den mulige effekt på vikingeringborgenes såkaldt [Outstanding Universal Value](#) kommer til at indgå i miljøvurderingen. Det gælder også for evt. anlæg uden for Aggersborgs bufferzone. Vi kan i den forbindelse henvise til UNESCO's vejledning: [World Heritage Centre - Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context](#).

Hvis der alene er tale om jordgravede kabler og mindre konstruktioner, der ikke påvirker Aggersborg visuelt, er dette ikke nødvendigt.

Kontakt os endelig, hvis der skulle være spørgsmål.

Venlig hilsen



Vibe Ødegaard
Specialkonsulent
Center for Kulturarv | Fortidsminder og Verdensarv
voe@slks.dk
+45 33 74 51 67

Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

[*Sådan håndterer vi dine personoplysninger.*](#)

Transportministeriet
Att.: via Depbetjening, hoeringer@vd.dk

11. juni 2025
Sagsbehandler
Peder Møller
Tlf. +45 7244 3478
pemo2@vd.dk

Sags ID
EMN-2025-28025 / 6994621

Vejdirektoratets bemærkninger til Energistyrelsens udkast til afgrænsningsnotat af miljøvurdering af bekendtgørelsen for netfremskyndelsesområde "Ny netstruktur Nordjylland"

Energistyrelsen har den 28. maj 2025 fremsendt udkast til afgrænsningsnotat af miljøvurdering af bekendtgørelsen for netfremskyndelsesområde "Ny netstruktur Nordjylland" i høring. Høringsfristen er 25. juni 2025.

Vejdirektoratet har følgende bemærkninger til det fremsendte.

Vejdirektoratet tager til efterretning, at Energinets infrastrukturprojekter i netfremskyndelsesområdet ikke underkastes en senere miljøkonsekvensvurdering og at der alene udarbejdes en miljøvurdering af områdebekendtgørelsen, og ikke en miljøkonsekvensvurdering for de konkrete projekter efterfølgende.

For så vidt angår statsvejnettet forudsætter Vejdirektoratet,

- at nye stationer, ledninger og kabelanlæg som udgangspunkt placeres uden for vejbyggelinjepålagte arealer iht. vejlovens § 40 og 41
- at krydsninger af eksisterende statsveje sker vinkelret på kørebanen og ved styret underboring, så opgravning af kørebanen og vejarealet undgås.
- At krydsninger af planlagte veje så vidt muligt sker vinkelret på den planlagte vejlinje efter nærmere aftale med Vejdirektoratet

Vejdirektoratet skal særligt gøre opmærksom på, at der d. 28. november 2024 er sket kundgørelse af nye vejbyggelinjer for 3. Limfjordsforbindelse. Kundgørelsen er gældende og tilgængelig [her](#). Kortbilagene er tilgængelige [her](#).

Der er ved linjebesigtigelsen for 3. Limfjordsforbindelse vedtaget en løsning i tilslutningen til E39 Hirtshalsmotorvejen, der afviger for det projekt, der lægger til grund for de kundgjorte vejbyggelinjer.

Ekspropriationskommissionens protokol er tilgængelig [her](#) og linjebesigtigelsesmappen fra indvarslingen (inkl. kort) er tilgængelig [her](#).

Vejdirektoratet arbejder på nuværende tidspunkt hen mod detailbesigtigelse, hvorfor detailprojektering er pågående. Der opfordres derfor til dialog om hensigtsmæssig placering af nye ledninger, tekniske anlæg mv.



Der vil blive eksproprieret til nye vejbyggelinjer langs vejen ved selve ekspropriationsforretningerne, der forventes i år 2027.

I er velkomne til at kontakte undertegnede sagsbehandler, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til det fremsendte.

Med venlig hilsen

Peder Møller
Landinspektør



**Vesthimmerlands
Kommune**

Team Plan og Byg
Vesthimmerlands Kommune

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Tlf.: 99 66 70 00

post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Energistyrelsen
landvindogsol@ens.dk

Vedr. høring af udkast til afgrænsningsnotat af miljøvurdering af bekendtgørelse for netfremskyndelsesområde "Ny netstruktur Nordjylland" (ENS Id nr.: 3981719)

Vesthimmerlands Kommune har modtaget høring af udkast til afgrænsningsnotat af miljøvurdering af bekendtgørelse for netfremskyndelsesområde "Ny Netstruktur Nordjylland".

Vesthimmerlands Kommune har følgende bemærkninger.

Det fremgår af afgrænsningsnotatet, at grundvand/ drikkevandsinteresser medtages i vurderingen, da der er en del OSD og indvindingsoplande i området.

I den forbindelse vil vi opfordre til, at de udlagte 300 m beskyttelseszoner omkring de almene vandværksboringer respekteres og helt friholdes for aktivitet.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Heidi Højriis Poulsen
Lokalplanlægger

Dato: 11. august 2025

Sagsnummer:
01.01.01-P00-1-25
Sagsbehandler:
Heidi Højriis Poulsen

Tlf.: 99 66 72 55
hpou@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 1

Netfremskyndelsesområde Ny Netstruktur Nordjylland

Bemærkninger fra SGAV

Afgrænsningsnotat for miljørapport af områdebekendtgørelse

21. maj 2025

Samlet kommentering af notatet

Kapitel/Afsnit	Sidetal	Bemærkning
Generelle bemærkninger		
1.2.1	6	Det fremgår af afgrænsningsnotatet, at: "Der etableres ikke et nyt kabel under Aggersund, da det eksisterende kabel, vil blive benyttet. Ligeledes etableres ikke kabler på tværs af Limfjorden nordøst for Aalborg". SGAV forstår dette således, at der ikke vil ske påvirkning af hav, kystvande, Natura-2000 områder mv.
2.1 Miljøvurderingsprocessen og afgrænsning af miljørapporten	8	Det fremgår af afgrænsningsnotatet, at der i forbindelse med udarbejdelse af miljørapporten ikke skal tilvejebringes ny viden om konkrete påvirkninger f.eks. i form af feltundersøgelser, visualiseringer, beregninger og detaljerede analyser. SGAV bemærker, at det altid vil afhænge af den konkrete plan, herunder planens placering i planhierarkiet og detaljeringsgrad, om der er behov for at undersøge og belyse konkrete forhold nærmere.
1. Indledning		
2.1 Miljøvurderingsprocessen og afgrænsning af miljørapporten		
2.2 Afgrænsning og metode		

2.2.1 Resultat af afgræsning		
Bilag 1		
Luft, lugt og støv	13	Det fremgår at beskrivelsen af miljøpåvirkningen, at der i anlægsfasen kan forekomme emissioner fra anlægsarbejdet i form af støv ved kørsel i tørre perioder. Det beskrives ikke yderligere hvordan dette imødekommes. SGAV bemærker, at for at grænse dette emne ud bør det beskrives, hvilke tiltag der bliver igangsat for at sikre at der ikke sker væsentlig påvirkninger herfor.
Friluftsliv og rekreative interesser	16	SGAV bemærker, at der ifm. at det vurderes at der ikke vil være en væsentlig påvirkning på friluftliv og rekreative interesser i anlægsfasen, bør sættes flere ord på hvorfor dette vurderes. Er der tale om anlægsaktiviteter, som kun afspærre områder i en kort periode. Hvordan er man kommet til denne konklusion?
Natura 2000	19	Er der en grund til, at Natura 2000 område Nr. 18 - Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø ikke er medtaget. Det bør fremgå af afgrænsingsnotatet, hvorfor området ikke er medtaget.
Naturbeskyttelse jf. naturbeskyttelseslovens § 3	20	Ved miljøparametret "Naturbeskyttelse jf. naturbeskyttelseslovens §3" fremgår det, at potentiel påvirkning af beskyttede naturområder kan være arealinddragelse og tilledning af vand og jord. SGAV bemærker, at dræning af arealer også kan påvirke visse naturtyper.
Flora og Fauna, Bilag IV-arter/rødlistede arter/fredede arter	20	Ved miljøparametret "Flora og Fauna Bilag IV-arter/rødlistede arter/fredede arter" fremgår det, at områders økologiske funktionalitet kan påvirkes ved arealinddragelse af yngle- og rasteområder. SGAV bemærker, at den økologiske funktionalitet også kan påvirkes ved afskæring af vandringsruter der forbinder disse områder.
Grundvand	23	SGAV bemærker, at vi forstår begrebet "lignende" i afsnit 2 som om det omfatter alle de stoffer, der kan påvirke grundvand ved uheld (blow-out).
Affald	27	SGAV bemærker, at der bør sættes lidt flere ord på behandlingen af affald fra nedtagning af luftledninger. Herunder hvilke retningslinjer der følles ift. at fastslå hvorvidt mastefundamenter indeholder pcb, asbest eller chlorerede paraffiner samt fjerne de forurenede dele af fundamentet og hvordan dette bortskaffes. Derudover bør beskrives hvorvidt der forventes at blive genanvendt materiale, fx metaller beton og/eller olie.