

## Resultater af Energistyrelsens kontrol

### Vandpumper 2016

Skemaet nedenfor viser kontrolresultater for vandpumper, foretaget af Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter og Energistyrelsen.

Senest opdateret 14. marts 2017

#### Forklaring af skemaet

- Grøn markering: Produktet/emballagen/butikken/dokumentet opfylder kravene.
- Rød markering: Produktet, butikken, emballagen eller dokumentet opfylder ikke kravene eller angiver forkerte data.
- "Opfylder krav fra ecodesign": Leverandøren har dokumenteret, at produktet er undersøgt og testet og overholder kravene.

Modelbetegnelse	Leverandør	Resultat af kontrol	Leverandørs handling	Kontrol afsluttet	Kommentarer fra leverandør
SAER IR40-125A	Hans Buch A/S Roskildevej 8-10 2620 Albetslund	Produktet opfylder kravene fra ecodesign ved laboratoriemåling		jan-17	Ingen

#### Kommentarer fra leverandør

Leverandørerne har ingen kommentarer

#### Typer af kontrol

- Laboratoriemåling: Produktet er testet i et uafhængigt laboratorium for, om det lever op til det oplyste energimærke og krav til ecodesign. Målinger udføres i henhold til teststandard DS/EN ISO 9906:2012.

\* Produktet består kontrollen, hvis mindstekravet til virkningsgraden for den aktuelle pumpetype er opfyldt. Kravene fremgår af bilag II i forordning (EU) 547/2012

#### Lovgrundlag

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 547/2012 af 25. juni 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandpumper