

Vejledning til, hvordan du lever op til krav om energimærkning

Som installatør eller entreprenør er det dit ansvar og **lovpligtigt** at energimærke opvarmningsanlæg, op til 70 kW, til hhv. rum- og brugsvandsopvarmning.

Hvilke produkter skal energimærkes?

Det er et **lovkrav** at energimærke alle nye anlæg, når man **sælger et anlæg** direkte til en kunde - uanset om det er et nyt anlæg eller udskiftning af et eksisterende anlæg.

Følgende anlæg skal være energimærkede

- Opvarmningsanlæg (gaskedler og varmepumper)¹
- Vandvarmere²
- Varmtvandsbeholdere²
- Pakkeløsning¹

Ved salg af brugte anlæg gælder kravet ikke.

Informationskrav, når du markedsfører anlæg

Ved afgivelse af tilbud både mundtligt og skriftligt



Der gælder særlige regler for, hvilke informationer du skal videregive afhængig af anlæggets type. Læs mere på næste side.

Ved annoncering og reklame uden direkte mulighed for køb (fx en annonce i en avis)



Alt efter anlæg eller pakkeløsning skal du oplyse:

- For anlæg til opvarmning
Klasse for årvirkningsgrad (se bilag)
- For varmtvandsbeholdere og vandvarmere
Energieffektivitetsklasse
- For pakkeløsninger
Klasse for årvirkningsgrad (se bilag)
Energieffektivitetsklasse (hvis pakken indeholder varmtvandsbeholdere/vandvarmere)

Ved udstilling i butik, showroom eller lignende



Du skal energimærke anlægget eller pakken på fronten eller ovenpå anlægget.

Ved online salg



Der gælder særlige regler for, hvordan energimærke og datablad skal fremvises. Læs mere på: <https://ens.dk/ansvarsomraader/energikrav-til-produkter/forhandlere>



Hvad er en pakkeløsning?

En pakkeløsning er, når flere anlæg og/eller teknologier kombineres. Fx en varmepumpe kombineret med temperaturstyring.

Sammensætter du selv pakker, skal du selv udarbejde energimærket. Brug energimærkeberegneren på ens.dk³. Har du spørgsmål, kontakt sekretariatet for hjælp.

Energimærke og datablad

- Databladet skal følge med ved alle tilbudsformer
- Hvis energimærket vises fysisk, skal dette vises i sin helhed og i korrekt størrelse jf. forordningen^{1,2}
- Der er forskellige energimærker alt efter, hvilke anlæg /pakkeløsninger du sælger



Når du ikke leverer anlægget, men kun installerer det

Hvis kunden selv har anskaffet anlægget, og du kun står for installationen, er det leverandøren eller forhandleren, der har ansvaret for datablad og energimærke.

Tilsyn

Energistyrelsen gennemfører løbende tilsyn med overholdelse af krav om energimærkning. Overholdes kravene ikke, kan Energistyrelsen anmelde virksomheden til politiet, og virksomheden kan få en bødestraf.

Få mere at vide her

Du kan læse mere om energimærkning af anlæg her: <https://ens.dk/ansvarsomraader/energikrav-til-produkter/installatoerer-og-entreprenoerer>

Du kan også kontakte Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter via e-mail:

sekretariat@eco-energimaerke.dk eller på tlf.: 43 30 50 20.

Læs mere på side 2.



Sekretariatet for
**Ecodesign og
Energimærkning**
af Produkter

Mundtligt tilbud

Et mundtligt tilbud skal altid følges op med et skriftligt tilbud indeholdende datablad.

Når du taler med dine kunder, er der en række oplysninger, du skal videregive mundtligt. Find de præcise krav i forordningen¹, bilag VI.

Her er fx de oplysninger, du skal videregive ved salg af disse anlæg:

Pakkeløsning for anlæg med temperaturstyring

- Pakkens klasse for årsvirkningsgrad
- Pakkens årsvirkningsgrad i %
- Gaskedlens eller varmepumpens årsvirkningsgrad i %
- Temperaturstyringens bidrag til årsvirkningsgraden i %
- Energieffektivitetsklasse

Kedel uden temperaturstyring

- Klasse for årsvirkningsgrad
- Den norminelle nytteeffekt (varmeydelse i kW)
- Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i %
- Årlig energiforbrug i kWh
- Lydeffektniveau indendørs i dB

Varmtvandsbeholder

- Energieffektivitetsklasse
- Stilstandstab (W)
- Rumfang i liter (vandbeholdning)


Alle oplysninger, som du har brug for, fremgår af leverandørens datablad.

Skriftligt tilbud

Et skriftligt tilbud skal altid indeholde datablad.


Energimærket kan med fordel følge med tilbuddet.

Udsnit fra et datablad



- 1 Varmepumpens årsvirkningsgrad i %
- 2 Temperaturstyringens bidrag til årsvirkningsgraden
- 3 Pakkens årsvirkningsgrad i %
- 4 Pakkens klasse for årsvirkningsgrad

Eksempel på energimærke



- 5 Klasse for årsvirkningsgrad
- 6 Forbrugsprofil for vandopvarmningsfunktionen
- 7 Energieffektivitetsklasse
- 8 Rum- og vandopvarmningsfunktion
- 9 Yderligere indhold i pakken (solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller forsyningsanlæg)

¹ Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 af 18. februar 2013

² Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013

³ <https://ens.dk/ansvarsomraader/energikrav-til-produkter/installatoerer-og-entreprenoerer>

